RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFÈTE D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:
Anne-Claire ZABÉ
Tél: 02 38 77 34 58

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTHODON
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. FRANCE
MADAME LA PRESIDENTE - SIAEP DE LA VALLEE DE LA GLAISE

MONTHODON

Prélèvement **00119799**
Installation UDI 000452 MONTHODON
Point de surveillance P 0000000588 C-P.F. MONTHODON
Localisation exacte SOCIETE BERNY RT DU BOULET ROB SALLE PAUSE

Commune **MONTHODON**
Prélevé le : mardi 05 juillet 2022 à 08h00
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D2

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	18.5	°C				25.00
pH	7,50	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	489	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	546	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,17	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.20	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : D1D2 Code SISE de l'analyse : 00120473 Référence laboratoire : 22HYD.3203.21

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	4,0	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
FER ET MANGANESE						
Fer total	6,0	µg/L				200,00
Manganèse total	<1,0	µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,20	µg/L		5,00		
Cadmium	0,015	µg/L		5,00		
Chrome total	0,68	µg/L		50,00		
Cuivre	0,010	mg/L		2,00		1,00
Nickel	0,66	µg/L		20,00		
Plomb	0,36	µg/L		10,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,10	µg/L		0,50		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	5,9	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	3,3	µg/L		100,00		
Chloroforme	<0,20	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	0,66	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	9,9	µg/L		100,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Acénaphtène	<0,001	µg/L				
Anthracène	<0,001	µg/L				
Benzanthracène	<0,001	µg/L				

Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L		0,01			
Benzo(b)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10			
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,10			
Benzo(k)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10			
Chrysène	<0,001	µg/L					
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,005	µg/L					
Fluoranthène *	<0,001	µg/L					
Fluorène	<0,001	µg/L					
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	0	µg/L		0,10			
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,10			
Méthyl(2)fluoranthène	<0,005	µg/L					
Naphtalène	<0,020	µg/L					
Phénantrène	<0,005	µg/L					
Pyrène	<0,001	µg/L					
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES							
Acrylamide	<0,05	µg/L		0,10			
Epichlorohydrine	<0,1	µg/L		0,10			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00119799)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 11 juillet 2022

Pour le directeur général
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE