RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTHODON
MONSIEUR - CC CASTELRENAUDAIS
MADAME - S.A.U.R. FRANCE

CC CASTELRENAUDAIS (SAUR)

Prélèvement **00138021**
Installation UDI 000452 MONTHODON
Point de surveillance P 0000000588 C-P.F. MONTHODON
Localisation exacte MAIRIE ROBINET TOILETTES

Commune **MONTHODON**
Prélevé le : vendredi 30 octobre 2026 à 11h05
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	15.7	°C				25.00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	470	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	525	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,38	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.41	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00138686 Référence laboratoire : 2609049930-A00138686

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	25,3	°f				
Titre hydrotimétrique	25,6	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	20,9	mg/L				250,00
Sulfates	11,4	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,038	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	1,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,43	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	16	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138021)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 5 novembre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE